

Prüfbericht

Nr. 57215384-01

Datum: 19. November 2015

Test report

No. 57215384-01

Date: 19. November 2015

Auftraggeber:

Sejma Industries ApS
Bommen 22
8620 Kjellerup
Dänemark

Client:

Sejma Industries ApS
Bommen 22
8620 Kjellerup
Danmark

Inhalt des Auftrages:

Typprüfung eines Rückstauverschlusses
nach EN 13564

Contents of order:

Typetesting of an anti-flooding device
according to EN 13564

Prüfstücke:

Rückstauverschlüsse des Typs 3,
'Napan Automatic Back Flow Valve',
DN/OD 110
aus Polyurethan

Test samples:

Anti-flooding devices of the Type 3,
'Napan Automatic Back Flow Valve',
DN/OD 110,
made of Polyurethane

Zusammenfassung:

Alle Anforderungen sind erfüllt.

Summary:

All requirements are fulfilled.

Anlagen:

4 Zeichnungen bzw. Produktdarstellungen

Enclosures:

4 Drawings resp. illustration of product

5. Schlußbemerkung

Die geprüften Rückstauverschlüsse entsprechen den Anforderungen nach EN 13564-1, Typ 3.

Der Einbau der Rückstauverschlüsse muß so erfolgen, daß die Deckel entfernt werden können und die vor Ort Prüfung durchgeführt werden kann.

Die Prüfungen nach EN 13564-2 wurden bestanden.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Sanitär- und Abscheidetechnik



Dipl.-Ing. (FH) Arnold
Laborleiter

5. Final comment

The tested anti-flooding devices fulfill the requirements according EN 13564-1, type 3.

The installation of the anti-flooding devices has to be done in this way that the top cover could be dismantled and the in situ test could be done.

The tests according EN 13564-2 have been fulfilled.

Bearbeiter
mk



Dipl.-Ing. (FH) Kauer, SV